



MARCA 21
MATERIAL: ASTM A53 GR.B
CANTIDAD: 1 C/U
PESO UNITARIO: 29 [KG]
ESCALA 1:8

SECCIÓN A-A



MARCA 22
MATERIAL: ASTM A53 GR.B
ESPESOR: 8 MM
CANTIDAD: 1 C/U
PESO UNITARIO: 45 [KG]
ESCALA 1:12



MARCA 23
MATERIAL: ASTM A36
ESPESOR: 8 MM
CANTIDAD: 1 C/U
PESO UNITARIO: 38 [KG]
ESCALA 1:12



MARCA 24
MATERIAL: ASTM A36
ESPESOR: 8 MM
CANTIDAD: 1 C/U
PESO UNITARIO: 40 [KG]
ESCALA 1:12

NOTAS:
1.- DIMENSIONES EN MILIMETROS Y ELEVACIONES EN METROS (S.I.C.)
2.- TOLERANCIAS DE FABRICACION SEGUN DIN 7168 GRADO MEDIO
3.- ELIMINAN REBADAS Y ARISTAS VIVAS EN TODOS LOS COMPONENTES
4.- LOS ELECTRODOS SERA AWS E-6010 PARA RAIZ Y AWS -E7018 PARA REMATE
O EQUIVALENTE SISTEMA MIG
5.- SISTEMA PROTECTOR
IMPRIMACION: ANTICORROSIVO EPOXICO POLIAMIDA, UNA CAPA EN ESPESOR DE PELICULA SECA DE 50 MICRONES
ACABADO: ESMALTE EPOXICO DE ALTO SOLIDO O MASTIC EPOXICO UNA CAPA EN ESPESOR DE PELICULA SECA DE 150 MICRONES
ESPESOR TOTAL DEL SISTEM: 200 MICRONES EN ESPESOR DE PELICULA SECA
6.- LOS PERNOS DEBEN SER ASTM A-325 C.T.G. PLANA
7.- MATERIAL PLANCHA DE ACERO ASTM A36

CAD CAE
INGENIERIA LTDA
www.cad-cae.com

ALTONORTE
SUPERINTENDENCIA DE PLANTAS

Altonorte

REFERENCIAS	
PLANO Nº	DESCRIPCIÓN

REVISIONES					
Nº	POR	REV.	APRO.	FECHA	DESCRIPCIÓN

REVISIONES					
Nº	POR	REV.	APRO.	FECHA	DESCRIPCIÓN
0	P.C.	H.L.L.	G.G.	27/01/16	PARA FABRICACION
A	P.C.	H.L.L.	G.G.	14/12/15	PARA COMENTARIO DEL CLIENTE

	NOMBRES	FIRMAS	FECHAS
DIBUJO	P.CASTILLO		14-12-2015
DISEÑO	H. LOBERA		14-12-2015
REVISO	H. LOBERA		14-12-2015
APROBO	G.GAROFALO		14-12-2015
APROBO	M.ELIZALDE		14-12-2015
APROBO	M.ELIZALDE		14-12-2015

APROBÓ POR ALTONORTE: G. GAROFALO

PLANTA DE ACIDO, CARCAZA DE VENTILADOR EXTRACCION DE GASES Nº1, 2 Y 3
CARCAZA INFERIOR
PLANO DE FABRICACION Nº1

LAMINA Nº
PLANO Nº CAD-0700-45PL-11
REV. 0
ESCALA:INDICADAS
PROY. Nº

TODO EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE "AltoNorte-Lentex" DEBE SER TRATADO CONFIDENCIALMENTE
NO PUEDE SER COPIADO, REPRODUCIDO, LLENADO PARA OTROS PROPOSITOS, PUBLICADO, EN TODO O EN PARTE, NO PUEDE SER COPIADO, REPRODUCIDO, LLENADO PARA OTRO PROPOSITO, QUE EL INDICADO SIN LA APROBACION ESCRITA DE "AltoNorte-Lentex" TODAS LAS COPIAS O EXTRACTOS DE EL DEBEN SER TRATADOS DE IGUAL FORMA